

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Чеченской Республике  
(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г. Грозный, ул. У.Садаева (Тухачевского) 13 т.88712332429 ф.88712332241 E-mail: und\_95@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Гудермесскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР  
(наименование органа государственного надзора)

ЧР, г. Гудермес, ул. Еременка, 13 А., тел. , E-mail: ond-9@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 88/1/48

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД №2 «СЕРЛО» П. ОЙСХАР ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-  
ОНА» (МБДОУ) «ДЕТСКИЙ САД №2 «СЕРЛО»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору Межидов Х.А.

Отделение надзорной деятельности и № 88  
профилактической работы по Гудер-  
месскому району УНД и ПР ГУ МЧС  
России по ЧР  
(наименование органа ГПН)

от « 3 » сентября 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч 00 мин.  
« 11 » сентября 2018 г. по 1 ч 0 мин. « 11 » сентября 2018 г.  
4 0

проведена проверка

Старший инспектор ОНД и ПР по Гудермесскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской  
Республике Сайдулаев Аслан Асламбекович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТ-  
СКИЙ САД №2 «СЕРЛО» П. ОЙСХАР ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-  
ОНА» (МБДОУ) «ДЕТСКИЙ САД №2 «СЕРЛО»), пгт. Ойсхар, ул. Садовая 60  
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заведующий ДС «Серло» Косумова Табарак Рамановна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в  
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) с выполнением (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты, на плане эвакуации людей при пожаре из 1 этажа не обозначены места хранения первичных средств пожаротушения.(МБДОУ"ДЕТСКИЙ САД №2 "СЕРЛО")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 7	21.11.2018	
2	У пожарного водоема, а также по направлению к нему, не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечных радиаций). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоемника.(МБДОУ"ДЕТСКИЙ САД №2 "СЕРЛО")	СП 8.13130.2009 8.6	21.11.2018	
3	На объекте защиты в кридоре светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией светильника.(МБДОУ"ДЕТСКИЙ САД №2 "СЕРЛО")	Постановление правительства РФ № 390 : п/п в) п. 42	21.11.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответствен-

ности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в ноября 2018 г.  
(квартал, месяц).

*Старший инспектор ОНД и ПР по Гудермесскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике Сайдулаев Аслан Асламбекович*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«11» сентября 2018г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

*Заведующий ДС «Серло» Косумова Табарак Рамановна*

(должность, фамилия, инициалы)

«11» сентября 2018г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712)33-24-25.