



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

П Р Е Д П И С А Н И Е

12 сентября 2018 года

№4771р ПЛ-И11.5/СА

г. Грозный

18 час.00 мин.

**органа государственного контроля (надзора) юридическому лицу
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад №2 «Серло» п. Ойсхар Гудермесского
муниципального района, ИНН 2005007204**

Выдано: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №2 «Серло» п. Ойсхар Гудермесского муниципального района.

Предписание составлено Кавказским управлением Ростехнадзора.

Лицо проводившее проверку: Саидов Аюб Шамилович – государственный инспектор отдела общепромышленного и горного надзора по Чеченской Республике Кавказского управления Ростехнадзора.

В процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно распоряжения от 31.08.2018 №4771р-ПЛ-И 11.5, утвержденного врио заместителя руководителя Кавказского управления Ростехнадзора М.С. Хамидовым

В присутствии, Касумовой Табарак Романовны.- заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 «Серло»п. Ойсхар Гудермесского муниципального района, выявлены и предписывается устранить следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации

№ п/п	Описание выявленного нарушения, наименование нормативного документа, требование которого нарушено (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
1.	Отсутствуют документы по допуску к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям, что является нарушением требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870	24.12. 2018

2.	Отсутствует договор с организацией, имеющий опыт проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту сети газораспределения и сети газопотребления, что является нарушением требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870;	24.12. 2018
3.	Отсутствует изоляционное покрытие (окраска) наружного газопровода, что является нарушением Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870	24.12. 2018

Настоящее предписание выдано для принятия мер по устранению выявленных нарушений.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в срок до 24.12.2018 в Кавказское управление Ростехнадзора по адресу: 364020, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 42.

Настоящее предписание может быть обжаловано в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Принять к сведению, что ч. 1 ст. 19.5 «Кодекса РФ об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль (надзор). Согласно данной статье предусмотрены следующие виды административных наказаний: административный штраф до двадцати тысяч рублей и дисквалификация должностных лиц на срок до 3-х лет.

Предписание выдал:
государственный инспектор отдела
общепромышленного и горного надзора
по Чеченской Республике



А.Ш. Саидов

С предписанием проверки ознакомлен(а):
и.о. заведующей МБДОУ «Детский сад №2 «Серло» п. Ойсхар Касумова Т.Р.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«12» сентября 2018 года



(подпись)