

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г. Грозный, ул. У. Садаева (Тухачевского) 13 т. 88712332429 ф. 88712332241 E-mail: und_95@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Гудермесскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР

(наименование органа государственного надзора)

ЧР, г. Гудермес, ул. Ерменка, 13 А., тел. , E-mail: ond-9@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 123/1/66

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД №2 «СЕРЛО» П. ОЙСХАР ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА» (МБДОУ) «ДЕТСКИЙ САД №2 «СЕРЛО»*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Межидов Х.А.*

*Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы по Гудер-
месскому району УНД и ПР ГУ МЧС*

России по ЧР

(наименование органа ГПН)

от « 27 » сентября 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 2 » октября 2019 г. по 12 ч 00 мин. « 2 » октября 2019 г.

проведена проверка

*Зам. нач. отдела НД и ПР по Гудермесскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Рес-
публике Халимов Рамзан Сулейманович*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТ-
СКИЙ САД №2 «СЕРЛО» П. ОЙСХАР ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА» (МБДОУ) «ДЕТСКИЙ САД №2 «СЕРЛО» , пгт. Ойсхар, ул. Садовая, 60.*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заведующий Касумова Табарак Романовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац, пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты определить лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.(МБДОУ"ДЕТСКИЙ САД №2 "СЕРЛО")	СП 9.13130.2009 : п. 4.1.32	25.11.2019	
2	На объекте защиты завести журнал учета проверки наличия и состояния огнетушителей. (МБДОУ"ДЕТСКИЙ САД №2 "СЕРЛО")	СП 9.13130.2009 : п. 4.1.33	25.11.2019	
3	На объекте защиты руководителю организации организовать проведение проверки работоспособности систем автоматических установок пожарной сигнализации не реже 1 раза в квартал.(МБДОУ"ДЕТСКИЙ САД №2 "СЕРЛО")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	25.11.2019	
4	На объекте защиты руководителю организации организовать проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.(МБДОУ"ДЕТСКИЙ САД №2 "СЕРЛО")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 55	25.11.2019	
5	На объекте защиты, на плане эвакуации людей при пожаре обозначить места хранения первичных средств пожаротушения.(МБДОУ"ДЕТСКИЙ САД №2 "СЕРЛО")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 7	25.11.2019	
6	На объекте с массовым пребыванием людей руководителю организации провести не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.(МБДОУ"ДЕТСКИЙ САД №2 "СЕРЛО")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 12	25.11.2019	
7	На объекте защиты руководителю организации обеспечить перезарядку огнетушителей № 1,2,3 и 4.(МБДОУ"ДЕТСКИЙ САД №2 "СЕРЛО")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 478	25.11.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в ноября 2019 г.

(квартал, месяц).

*Зам. нач. отдела НД и ПР по Гудермесскому району УНД и ПР
ГУ МЧС России по Чеченской Республике Халимов Рамзан Су-
лейманович*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.*

« 3 » октября 2019г.

Предписание для исполнения получила:

Заведующий Касумова Т.Р.

(должность, фамилия, инициалы)

« 3 » октября 2019г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712)33-24-25.