

## АКТ

## ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

время \_\_\_\_\_

«06» 02 2020 г.

Представитель РЭС Юнусов, Х. М.

Эк. мастер 3-го разряда

Представитель Потребителя Мацумова Т. Р.

Представитель Заказчика \_\_\_\_\_

произведен осмотр узла учета эл/энергии.

Адрес объект Р. Осекара, ул. Сарова 860

Точка поставки (ПС, фидер, ТП, ВЛ, (КЛ)) \_\_\_\_\_

Место установки ВРУ в здании

Причина осмотра пломба

Результат осмотра узла учета:

Счетчик учета электроэнергии:

Тип счетчика	Номер счетчика	Класс точности	Год выпуска	Год поверки	Опломбирован пломбой №
Каскад 310м	255775	I	2012	2012	0002547

Показания счетчика

Активная энергия кВт/ч	6214
------------------------	------

Заключение Недоучет 39,8% от общго

потребления.

Предписание \_\_\_\_\_

Предписания, указанные в акте выполнить в указанные сроки и письменно сообщить Исполнителю и Заказчику. Несообщение рассматривается как невыполнение предписаний. На основании п. 2 ст. 539 ГК РФ электроустановки будут отключены частично либо полностью, а также согласно ст. 9.11 КоАП будет наложен административный штраф. Ответственность за последствия, связанные с отключением, возлагаются на потребителя.

Представитель РЭС Юнусов Х. М.

Представитель Потребителя Мацумова Т. Р.

Представитель Заказчика \_\_\_\_\_